


## ブロック塀等目視点検項目



### 点検項目

#### ① 高さ

- 組積造 1. 2m以下か。
- 補強コンクリートブロック塀 2. 2m以下か。

#### ② 壁の厚さ

- 組積造 高さの1/10以上か。
- 補強コンクリートブロック造 15cm以上（高さ2m以下は10cm以上）か。

#### ③ 控壁

- 組積造 4m以下毎に、壁の厚さの1.5倍以上突出しているか。  
壁の厚さが必要な1.5倍以上であればこの限りでない。
- 補強コンクリートブロック造 3. 4m以下毎に、高さの1/5以上突出しているか。  
高さが1.2m以下の場合は非該当。

#### ④ 基礎

- 基礎はあるか。

#### ⑤ 状態

- ひび割れ、傾きはないか。

鉄筋が入っているか不明の場合、まず建設時の書類を確認し、それでも不明の場合は専門家に相談されることが望ましいです。